



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 009594-TSE-02/04
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 07.12.2009
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 29.12.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI AKSA JENERATÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ RÜZGARLIBAĞ MAH. ÖZALP ÇIKMAZI SK. NO:10 BEYKOZ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI AKSA JENERATÖR SAN A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ YILDIRIM BEYAZIT OSB MAH. 8 CAD. NO:37A
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 009594-TSE-02/03
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI AKSA
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS ISO 8528-4 / 27.08.2015
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

* KONTROL TERTİBATI VE BAĞLAMA DONANIMI (KUMANDA PANOLARI)

- STR1-P00 Model,
- ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ:12-24 V DC,230/400 V AC,ANMA YALITIM GERİLİMİ:400 V,ÇEVRE .BEYAN
ŞARTLARI -25 C/+40 C,ANMA FREKANSI:50 Hz,IP 41 KORUMA SINIFLI,IK 10,DAHİLİ TİP
- STR1-P00 54 Model,
- ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ:12-24 V DC,230/400 V AC,ANMA YALITIM GERİLİMİ:400 V,ÇEVRE .BEYAN
ŞARTLARI -25 C/+40 C,ANMA FREKANSI:50 Hz,IP 54 KORUMA SINIFLI,IK 10,DAHİLİ TİP (K.D 12.10.2020)

e-imzalı/e-signed

14.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

