



Ürün Hakkında

Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Akso jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.

Güç

Monophase, 50 Hz, PF 1

Voltaj (V)	STANDBY GÜÇ(ESP)		PRIME GÜÇ (PRP)		STANDBY AKIM (A)
	kW	kVA	kW	kVA	
230	28,8	36	26,4	33	157

STANDBY RATING (ESP) Güvenilir bir şebeke kaynağının güç kesintisi süresince değişken elektrik yüküne güç sağlamak için geçerlidir. ESP, ISO 8528-1'e uygundur. Aşırı yüklemeye izin verilmez.

PRIME RATING (PRP) Değişken elektrik yüküne sınırsız saat boyunca güç sağlamak için geçerlidir. PRP, ISO 8528-1'e uygundur. %10 aşırı yük kapasitesi, 12 saatlik çalışma süresi içinde 1 saatlik bir süre için kullanılabilir.

Genel Özellikler

Model Adı	APD-T 36 BD-S3A-M
Frekans (Hz)	50
Yakıt Tipi	Dizel
Motor Marka ve Modeli	BAUDOUIN 4M08G8D3/5
Alternatör Marka ve Modeli	Akso
Kontrol Panel Modeli	D-500
Kabin Modeli	AKCELL-20

Motor Özellikleri

Genel Bilgiler

Üretici	BAUDOUIN
Motor Modeli	4M08G8D3/5
Silindir Sayısı / Tipi	4 Silindir - Sıralı
Bore mm (in)	98



Stroke mm (in)	105
Hacim I (cu. In)	3.17
Sıkıştırma Oranı	17.2:1
Motor Hızı (rpm)	1500
Standby Güç (kW/hp)	36/48
Prime Güç (kW/hp)	33/44
Blok Isıtıcı (Adt)	1
Blok Isıtıcı Gücü (Watt)	500
Governor Sistemi	ECU
Hava Filtresi	Kuru Tip
Hava Emiş	Doğal Emişli

Yağlama Sistemi

Yağ Kapasitesi I (qal)	10.2
Maks. Yağ Sıcaklığı °C (F)	130

Yakıt Sistemi

Yakıt Tipi	Dizel
Enjeksiyon Tipi	Direct
Yakıt Pompa Tipi	HPCR (High Pressure Common Rail)

Elektrik Sistemi

Çalışma Voltajı (Vdc)	12 Vdc
Akü ve Kapasite (Adt/Ah)	1x55
Şarj Alternatörü (A)	35

Soğutma Sistemi

Soğutma Metodu	Su Soğutmalı
Soğutma Suyu Kapasitesi (yalnızca motor)I (gal)	5

Egzoz Sistemi

Egzoz Gaz Debisi (m³/dk)	6.96
Egzoz Geri Basınç in-Hg (kPa)	8
Egzoz Gaz Sıcaklığı °C (F)	≤650
Egzoz Geçen Isı kW (BTU/min)	29.5

Radyatör

Toplam Soğutma Suyu Kapasitesi (I)	7.7
Soğutma Fan Hava Debisi m³/min (ft³/min)	97.5



Soğutma Havası Harici Direnç (Pa)

125

Yakıt Tüketimi

%100 Prime Yükte Yakıt Tüketimi l/h (kg/h)

8.49

%75 Prime Yükte Yakıt Tüketimi l/h (kg/h)

6.36

%50 Prime Yükte Yakıt Tüketimi l/h (kg/h)

5.18

Alternator Özellikleri

Üretici

Aksa

Alternatör Model

AK 360

Frekans (Hz)

50

Güç (kVA)

43

Voltaj (V)

231

Faz

1

A.V.R.

SX460

Voltaj Regülasyon

1.5%

Yalıtım Sınıfı

H

Koruma Sınıfı

IP22

Nominal Güç Faktörü

0.8

Toplam Generator Ağırlık (kg)

337

Soğutma Havası (m³/dk)

12,96

Kabin Özellikleri

Uzunluk mm

2300

Genişlik mm

1200

Yükseklik mm

1688

Yakıt Tank Kapasitesi (l)

600

Kontrol Paneli

Üretici

DATAKOM

Kontrol Modül Modeli

D-500

İletişim Portları

MODBUS



Standart Ekipmanlar

- Su soğutmalı, Dizel motor
- ATS Paneli ile entegre Kontrol Panosu
- Mekanik fanlı radyatör
- Dönen ve sıcak parçalar için koruyucu ızgara
- Elektrikli marş motoru ve şarj alternatörü
- Raf ve kablolar dahil marş aküsü (kurşun asitli)
- Motor soğutma sıvısı ve yağ ısıtıcısı
- Yakıt seviye sensörü ve ısıtıcı
- Şasiye entegre yakıt deposu ve titreşim önleyici izolatörler
- Üstteki kaldırma noktaları
- Kapı sensörleri
- Hareket sensörü
- Kilitlenebilir kapılar ve dahili yakıt kapağı
- Harici yakıt drenaj boruları ve koruma kapağı
- Esnek yakıt bağlantı hortumları
- Tek yataklı, H sınıfı alternatör
- Endüstriyel egzoz susturucusu
- Statik akü şarj cihazı



- Kurulum ve kullanım kılavuzu

Opsiyonel Ekipmanlar

Yardımcı Ekipmanlar

- Ortam ısıtıcısı
- Yeniden boyutlandırılabilir yakıt deposu
- Otomatik veya manuel yakıt doldurma sistemi
- Elektrikli veya manuel yağ boşaltma pompası
- Düşük ve yüksek yakıt seviyesi alarmı
- Giriş ve çıkış motorlu panjurları
- Giriş ve çıkış akustik bölmeleri
- Bakım için alet kiti
- 1500/3000 saat bakım kiti
- Yağ ve soğutma sıvısı ile birlikte verilir (-30°C)

Aksa Sertifikalar

Direktifler

- 2006/42/EC : Makina Emniyeti Yönetmeliği
- 2014/30/EU : Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
- 2014/35/EU : Düşük Voltaj Yönetmeliği

Standartlar

- TS ISO 8528-5:2022 / TS EN ISO 8528-13:2018 : Gidip gelme hareketli içten yanmalı motor tahrikli alternatif akım jeneratör grupları – Bölüm 13: Emniyet

Kalite Yönetim Sistemleri

- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018
- ISO 50001:2018
- ISO 27001:2013
- ISO 10002:2018